



CIRCULAR NO. 1

Respuestas a inquietudes de la Comparación de Precios no. RI-CP-OB-2021-007, para la Readecuación del Departamento de Tecnología del Registro Inmobiliario, sede central.

Preguntas:

- 1. Durante el tiempo que se esté trabajando en los espacios intervenidos habrá personal laborando a la par?**

Respuesta: Si, en áreas puntuales.

- 2. Verificar y confirmar horarios de trabajo pues hay 3 horarios diferentes**

Respuesta: El horario de trabajo será el indicado en el pliego de condiciones, a saber: de lunes a viernes de 7:00am a 7:00pm. y los fines de semana y días laborables a partir de las 4:30pm. para las actividades de demolición y/o que produzcan muchos ruidos.

- 3. Enviar planos de secciones, eléctricos y data.**

Respuesta: Adjunto detalles 1.

- 4. La pintura a utilizar es preparada o están en la carta de color?**

Respuesta: Están en la carta de colores.

- 5. Nos informan que los tomacorrientes presentados en el presupuesto van con tuberías emt, favor contemplar distancias hacia donde se estarían alimentando.**

Respuesta: Considerar 30 pies de piso al registro de empalme de cada estación de trabajo.

- 6. Especificar alturas de piso a techo y de piso a plafón**

Respuesta: De piso a techo 3.80mts y de piso a plafón 2.55mts.

- 7. Tomar en cuenta que para las instalaciones de los detectores de humo se necesita un especialista.**

Respuesta: Un técnico eléctrico el cual será supervisado por los técnicos de la institución.

- 8. Detalle soporte de cristales**

Respuesta: Adjunto detalles 2.



9. Por otro lado, donde nos mostraron que vamos a sacar los escombros es en el parqueo en el nivel 2, la altura de piso a viga es de 2.18 m, no creo que un camión entre por ahí, por favor confirmar si será ahí o se podrá usar otro lugar.

Respuesta: Si presentan problemas se podrán depositar los escombros en un parqueo en el 1er. Nivel el cual le será indicado en su momento.

Firmado en fecha siete (07) de julio del 2021

Departamento de Compras y Contrataciones