



## **CIRCULAR NO. 1**

### **Licitación Pública Nacional No. RI-LPN-OB-2021-007 Readecuación de baños, cocinas y comedor de empleados del Registro Inmobiliario.**

#### **Preguntas:**

- 1. Deseamos las partidas presupuestarias correspondiente a este proceso por favor**

Respuesta: Las partidas forman parte del anexo suministrado, pero fueron adjuntadas nuevamente.

- 2. - La propuesta que vamos a entregar en USB/ CD, como debe ser? ¿En formato PDF o en formato editable?**

Respuesta: la propuesta debe ser entregada en formato PDF.

- 3. Favor suministrar los planos en Autocad o en PDF de los Baños, en donde se puedan visualizar las medidas claras, los planos para los Baños que fueron cargados las medidas están borrosas.**

Respuesta: Ver planos anexos.

- 4. En la partida 18.03 para el Lote 2 Readecuación de cocina y comedor, favor indicar la distancia entre el compresor y la evaporadora de los A/A para el comedor del 1er nivel.**

Respuesta: La distancia del compresor a la entrada al edificio es de 8 metros lineales, ver plano adjunto.

- 5. La Partida 17.06 dice 10 PL de un alimentador que está compuesto de 40 pies de alambre y 30 pies de tubería...favor aclarar si se trata de 10 unidades de ese alimentador (Hacer eso 10 veces) o si es un alimentador de 10 PL?**

Respuesta: Es un alimentador de 10 pies lineales de longitud que va del panel de brakers a la condensadora VRF.



6. Para el lote 1 Readecuación de Baños en las partidas de divisiones Fenólicas, quisiéramos saber que significa las nomenclaturas Pr, y Fr por favor.

Respuesta: Pr: Profundidad y Fr: frente.

**Firmado en fecha 25 de enero del 2022.**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**