

## CIRCULAR NO. 1

### Licitación Pública Nacional No. RI-LPN-BS-2022-001 Suministro e instalación de estanterías tipo icking para el Archivo Central del Registro Inmobiliario.

#### Preguntas:

- 1. Tenemos la siguiente inquietud, al momento de realizar la distribución (en altura), no se tomó en cuenta el grosor del larguero y esto afecta la cantidad de niveles que requieren con respecto a la altura suministrada.**

Respuesta: Deben mantener los 9 niveles almacenamiento, la altura entre niveles debe mantenerse a 0.65 Metros/650 mm+ El grosor del larguero

Se aceptarán propuestas con la altura superior a los 6 metros según el ancho de los largueros propuestos.

Se aceptarán las propuestas con la distribución que incluye el ancho del puntal o bastidor, pueden hacer una distribución en planta que mantengan la capacidad total de almacenamiento, durante la instalación se definirá el ancho de los pasillos secundarios

- 2. Debido a que las dimensiones suministradas para los racks tanto en el pliego de condiciones como en el plano no fueron considerados algunos parámetros como son:**

- **El grosor de los largueros**
- **El ancho de la tramería**

**Por tal razón las dimensiones reales tendrán modificaciones.**

Respuesta: Deben mantener los 9 niveles almacenamiento, la altura entre niveles debe mantenerse a 0.65 Metros/650 mm + El grosor del larguero

Se aceptará la altura superior a los 6 metros según el ancho de los largueros propuestos.

Se aceptarán las propuestas con la distribución que incluye el ancho del puntal o bastidor, pueden hacer una distribución en planta que mantengan la capacidad



total de almacenamiento, durante la instalación se definirá el ancho de los pasillos secundarios.

**Firmado en fecha 14 de marzo del año 2022**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**