

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Compras y Contrataciones del Poder Judicial, aprobado mediante Resolución Núm. 007/2019, por el Consejo del Poder Judicial, el día 25 de noviembre del año 2022, en horas laborables, se reúnen los órganos administrativos competentes para lo siguiente:

ÚNICO: Decidir la adjudicación del procedimiento de compra Menor Núm. **RI-CM-BS-2022-111**, llevado a cabo para la **adquisición de inversores y baterías para las distintas localidades de Registro Inmobiliario.**

CONSIDERANDO: En fecha 24 de octubre del año 2022, el Departamento de Compras y Contrataciones procedió a publicar la convocatoria del procedimiento núm. **RI-CM-BS-2022-111** e invitar a los siguientes Proveedores:

No.	Suplidor	Respuesta
1.	FL&M Comercial SRL	Presentó oferta
2.	Vento comercial SRL	No presentó oferta
3.	Grupo cometa SAS	No presentó oferta
4.	VIFA SRL	Presentó oferta
5.	La Innovación SRL	No presentó oferta
6.	Equipos y accesorios SRL	No presentó oferta
7.	Sistemas y tecnologías, S.R.L.	No presentó oferta
8.	UNITRADE, SRL	No presentó oferta
9.	Critical Power, SRL	No presentó oferta
10.	Sinergit SA	No presentó oferta
11.	TCO Networking SRL	No presentó oferta
12.	Metro tecnología (Metrotec) SRL	Presentó oferta
13.	Serd Net SRL	No presentó oferta
14.	Trace International SRL	No presentó oferta
15.	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	No presentó oferta
16.	Coresa	No presentó oferta
17.	Cofaxcomp, EIRL	No presentó oferta
18.	Bellon SAS	Presentó oferta

CONSIDERANDO: Que dentro del plazo establecido para la recepción de las ofertas se recibieron propuestas de:

1. Fl&m Comercial SRL
2. Vifa, SRL
3. Metro tecnología (Merotec) SRL
4. Bellon SAS

CONSIDERANDO: Que en fecha 02 de noviembre del año 2022, se preparó el análisis de credenciales de las ofertas recibidas, mediante documento de

evaluación definitiva de credenciales, en el que se puede constatar en síntesis lo siguiente:

Credenciales	Medio de Verificación	Oferta Evaluada		Oferta Evaluada		Oferta Evaluada		Oferta Evaluada	
		FL&M Comercial SRL		Metro Tecnología (METROTEC), SRL		Bellon SAS		Vifa, SRL	
		Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado y la actividad comercial de acuerdo al objeto contractual	Ofertas recibidas	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Certificación de pago de la Dirección General de Impuestos Internos. (DGII)		Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Proveedor se encuentra en proceso de rectificación, DGII no le emite el certificado hasta finalizado el proceso.
Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social. (TSS)		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	

CONSIDERANDO: Que en fecha 02 de noviembre del año 2022, los peritos designados presentaron la evaluación técnica preliminar del proceso de compra Menor núm. **RI-CM-BS-2022-111**, en el que se puede constatar lo siguiente:

Descripción	Especificaciones	Ítem	Cantidad	Medio de Verificación	Oferta Evaluada		Oferta Evaluada		Oferta Evaluada		Oferta Evaluada		
					Bellon, SAS		FL&M Comercial, SRL		Metro Tecnología (METROTEC), SRL		Vifa, SRL		
					Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	
Inversor/ Cargador Onda Senoidal 3,5 KW	3.5KW, 24VDC, 120 VAC, 60Hz, -25 A, C16 Garantía mínima 3 años	1	7	Ofertas técnicas recibidas	En evaluación	El Oferente no presenta ficha técnica	En evaluación	El Oferente presenta ficha técnica de un voltaje mayor al solicitado	En evaluación		En evaluación	El Oferente no presenta ficha técnica	
Batería ácido - plomo, tamaño 31/12	Batería ácido - plomo, tamaño (31-12). Polos convencionales Sellada libre de mantenimiento Amperaje: CCA 1165 CA 1425 CR375 Garantía mínima 1 año Full y 36 meses prorrateado.	2	4		En evaluación	El Oferente no presenta ficha técnica	En evaluación	El Oferente no presenta ficha técnica	En evaluación		En evaluación	El Oferente no presenta ficha técnica	
Batería ácido plomo, tamaño 17/12	Batería ácido - plomo, tamaño (17/12). Polos convencionales Sellada libre de mantenimiento 12 voltios Amperaje: CCA 1000 CA 1250 CR 300 Garantía mínima 1 año full y 36 meses prorrateado.	3	3		En evaluación	El Oferente no presenta ficha técnica	En evaluación	El Oferente no presenta ficha técnica	En evaluación		En evaluación	El Oferente no presenta ficha técnica	
Batería ácido plomo, tamaño 27/12	Batería ácido - plomo, tamaño (27/12). Polos convencionales Sellada libre de mantenimiento 12 voltios Amperaje: CCA 770 AH 90 CR 165 Garantía mínima 1 año full y 36 meses prorrateado.	4	4		En evaluación	El Oferente no presenta ficha técnica	En evaluación	El Oferente no presenta ficha técnica	En evaluación		En evaluación	El Oferente no presenta ficha técnica	
Baterías ciclo profundo	Batería de 225 Amperes/hora Ciclo profundo, 6 voltios Garantía mínima 1 año full y 1 año prorrateado.	5	44		En evaluación	El Oferente no presenta ficha técnica	En evaluación	El Oferente no presenta ficha técnica	En evaluación		En evaluación	El Oferente no presenta ficha técnica	
Batería libre de mantenimiento	Baterías de 225 Amperes / hora 6Voltios Libre de mantenimiento (sellada) Garantía mínima 1 año full y 1 año prorrateado.	6	56		En evaluación	El Oferente no presenta ficha técnica	En evaluación	El Oferente no presenta ficha técnica	En evaluación	El Oferente debe de presentar la ficha técnica en el idioma español	En evaluación	El Oferente no presenta ficha técnica	
Mantenedor de carga 3 Amp./24 Voltios	4 V, 3 Amp. Cargador para baterías de 24 V AGM, Gel, SLA, y fla Luces indicadoras LED muestran el estado de carga y de nivel de batería Función de detección automática Reconoce tipo de batería y estado, no su batería de sobrecarga cargas, mantiene, y restaura las baterías.	7	3		En evaluación	El Oferente no presenta ficha técnica	En evaluación	El Oferente no presenta ficha técnica	En evaluación		En evaluación	El Oferente debe de presentar la ficha técnica en el idioma español	
Mantenedor de carga 1.5 Amp./12 Voltios	Mantenedor de carga 120 VAC 1.5 Amp. 6 A-12VDC	8	7		En evaluación	El Oferente no presenta ficha técnica	En evaluación	El Oferente no presenta ficha técnica	En evaluación		En evaluación	El Oferente debe de presentar la ficha técnica en el idioma español	
Ficha técnica: El proveedor debe depositar las fichas técnicas originales del fabricante de los equipos propuestos en idioma español, estas fichas deben contener las hojas de datos que incluyan las características técnicas. La ficha técnica debe contener imagen de lo ofertado.					En evaluación	El Oferente no presenta ficha técnica	En evaluación	El Oferente no presenta ficha técnica	En evaluación		En evaluación		
Garantía de los bienes y/o servicios cotizados: El proveedor deberá depositar una certificación de garantía por un mínimo de 1 año full baterías y 3 años para inversores.					En evaluación	El Oferente no presenta certificado de garantía	En evaluación	El Oferente no presenta certificado de garantía	En evaluación		En evaluación		
Carta compromiso de entrega: que certifique la entrega en un plazo no mayor a 45 días luego de entregada la orden de compras.					En evaluación	El Oferente no presenta carta de compromiso de entrega	En evaluación	El Oferente no presenta carta de compromiso de entrega	En evaluación		En evaluación		

CONSIDERANDO: Que fue establecida la recepción de información subsanable hasta el día 03 de noviembre del 2022.

CONSIDERANDO: Que dentro del plazo establecido fue recibida respuesta de los oferentes FL&M Comercial SRL y Metro tecnología (Metrotec), SRL.

CONSIDERANDO: Que en fecha 14 de noviembre del año 2022, los peritos designados presentaron la evaluación técnica definitiva del proceso de compra Menor núm. **RI-CM-BS-2022-111**, en el que se puede constatar lo siguiente:

Descripción	Especificaciones	Item	Cantidad	Medio de Verificación	Oferta Evaluada Bellon, SAS		Oferta Evaluada FL&M Comercial, SRL		Oferta Evaluada Metro Tecnología (METROTEC), SRL		Oferta Evaluada Vifa, SRL		
					Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	
					Inversor/ Cargador Onda Senoidal 3.5 KW	3.5KW, 24VDC, 120 VAC, 60Hz, 25 A, C16 Garantía mínima 3 años	1	7	Ofertas técnicas recibidas	No cumple	El Oferente no presenta ficha técnica de fabrica	No cumple	El Oferente cotiza 4 kW con voltaje DC 48 V y estamos solicitando 3.5 kW con voltaje DC 24 V
Batería ácido - plomo, tamaño 31/12	Batería ácido - plomo, tamaño (31-12). Polos convencionales Sellada libre de mantenimiento Amperaje: CCA 1155 CA 1425 CR375 Garantía mínima 1 año Full y 36 meses prorrateado.	2	4	N/A	No cotiza	No cumple	El Oferente no presenta ficha técnica	Cumple			No cumple	El Oferente no presenta ficha técnica de fabrica	
Batería ácido plomo, tamaño 17/12	Batería ácido - plomo, tamaño (17/12). Polos convencionales Sellada libre de mantenimiento 12 voltios Amperaje: CCA 1000 CA 1250 CR 300 Garantía mínima 1 año full y 36 meses prorrateado.	3	3	N/A	No cotiza	No cumple	El Oferente no presenta ficha técnica	Cumple			No cumple	El Oferente no presenta ficha técnica de fabrica	
Batería ácido plomo, tamaño 27/12	Batería ácido - plomo, tamaño (27/12). Polos convencionales Sellada libre de mantenimiento 12 voltios Amperaje: CCA 1770 AH 90 CR 165 Garantía mínima 1 año full y 36 meses prorrateado.	4	4	N/A	No cotiza	No cumple	El Oferente no presenta ficha técnica	Cumple			No cumple	El Oferente no presenta ficha técnica de fabrica	
Baterías ciclo profundo	Batería de 225 Amperes/hora Ciclo profundo, 6 voltios Garantía mínima 1 año full y 1 año prorrateado.	5	44	No cumple	El Oferente no presenta ficha técnica de fabrica	Cumple		Cumple			No cumple	El Oferente no presenta ficha técnica de fabrica	
Batería libre de mantenimiento	Baterías de 225 Amperes / hora 6Voltios Libre de mantenimiento (sellada) Garantía mínima 1 año full y 1 año prorrateado.	6	56	N/A	No cotiza	N/A	No cotiza	Cumple			No cumple	El Oferente no presenta ficha técnica de fabrica	
Mantenedor de carga 3 Amp./24 Voltios	4 V, 3 Amp. Cargador para baterías de 24 V AGM, Gel, SLA, y fla Luces indicadoras LED muestran el estado de carga y de nivel de batería Función de detección automática Reconoce tipo de batería y estado, no su batería de sobrecarga cargas, mantiene, y restaura las baterías.	7	3	N/A	No cotiza	N/A	No cotiza	Cumple			No cumple	El Oferente no presenta ficha técnica en español	
Mantenedor de carga 1.5 Amp./12 Voltios	Mantenedor de carga 120 VAC 1.5 Amp. 6 A-12VDC	8	7	N/A	No cotiza	N/A	No cotiza	Cumple			No cumple	El Oferente no presenta ficha técnica en español	
Ficha técnica: El proveedor debe depositar las fichas técnicas originales del fabricante de los equipos propuestos en idioma español, estas fichas deben contener las hojas de datos que incluyan las características técnicas. La ficha técnica debe contener imagen de lo ofertado.					No cumple	El Oferente no presenta ficha técnica de fabrica	Cumple			Cumple		Cumple	
Garantía de los bienes y/o servicios cotizados: El proveedor deberá depositar una certificación de garantía por un mínimo de 1 año full baterías y 3 años para inversores.					No cumple	El Oferente no presenta certificado de garantía	Cumple			Cumple		Cumple	
Carta compromiso de entrega: que certifique la entrega en un plazo no mayor a 45 días luego de entregada la orden de compras.					No cumple	El Oferente no presenta carta de compromiso de entrega	Cumple		Cumple		Cumple		

FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN

CONSIDERANDO: Que, mediante la evaluación técnica definitiva, los peritos designados, indicaron que la empresa **Bellón SAS** no cumple con lo requerido, **FL&M Comercial SRL** y **Vifa SRL** cumplen parcialmente, y **Metro tecnología (Metrotec) SRL**, cumple con todo lo requerido en los términos de referencia del proceso de compra Menor núm. **RI-CM-BS-2022-111**.

CONSIDERANDO: Que en fecha 17 de noviembre del año 2022, la Gerencia de Infraestructura solicitó una reducción de cantidades en los ítems No.5 y 6.

CONSIDERANDO: Que en fecha 21 de noviembre del año 2022, se preparó el análisis de oferta económica de los proveedores participantes que cumplieron con la evaluación técnica, arrojando los siguientes resultados:

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				FL&M Comercial SRL		Metro tecnología (Metrotec) SRL	
Ítem	Cant.	Ud. Medida	Descripción del Bien	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	7	Unidad	Inversor/ Cargador Onda Senoidal 3.5 KW	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 51,094.00	357,658.00
2	4	Unidad	Batería ácido - plomo, tamaño 31/12	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 21,847.70	87,390.80
3	3	Unidad	Batería ácido plomo, tamaño 17/12	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 9,204.00	27,612.00
4	4	Unidad	Batería ácido plomo, tamaño 27/12	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 15,812.00	63,248.00
5	36	Unidad	Baterías 225 Amperes/hora, ciclo profundo	RD\$ 13,334.00	RD\$ 480,024.00	RD\$ 10,856.00	390,816.00
6	52	Unidad	Batería 225 Amperes / hora, libre de mantenimiento	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 20,886.00	1,086,072.00
7	3	Unidad	Mantenedor de carga 3 Amp./24 Voltios	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 8,142.00	24,426.00
8	7	Unidad	Mantenedor de carga 1.5 Amp./12 Voltios	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 3,658.00	25,606.00
Propuesta de Adjudicación				Monto a Adjudicar	\$0.00	Monto a Adjudicar	\$2,062,828.80
FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN							
<p>Observaciones: Considerando que la propuesta de adjudicación inicial excede la disponibilidad financiera y que excede el 10% legalmente permitido, de acuerdo al numeral 7, artículo 33 del reglamento de compras del poder judicial, se solicita a la unidad requirente un análisis de los ítems ofertados a fin de reducir cantidades y adjudicar de acuerdo a las normas legales vigentes. De acuerdo a la comunicación emitida por la Gerencia de Infraestructura en fecha 17/11/2022, firmada por la encargada de mantenimiento y gerente del área, se indica que "Debido a un aumento en los costos de los materiales, específicamente en lo referente a los inversores y baterías y luego de observar que todas las ofertas calificadas para los fines exceden el monto de la disponibilidad financiera, se tuvo que realizar el ajuste de las cantidades requeridas", el ítem #5, 44 baterías de ciclo profundo de 225 Amperes/hora, 6 voltios, se reducen a 36 unidades, ítem #6, 56 baterías libre de mantenimiento de 225 Amperes/hora de 6 voltios, se reduce a 52 unidades.</p>							

VISTO: El requerimiento de compras del Departamento de Mantenimiento, Gerencia de Infraestructura, número GI-0240-2022, de fecha 07 de octubre del año 2022.

VISTA: La certificación de existencia de fondos, de fecha 13 de octubre del año 2022.

VISTA: La comunicación emitida por la Gerencia de Infraestructura sobre la solicitud de reducción de cantidades de fecha 17 de noviembre del 2022.

VISTA: La actualización de la certificación de existencia de fondos, de fecha 21 de noviembre del año 2022.

VISTO: Los términos de referencia del procedimiento de compra Menor núm. **RI-CM-BS-2022-111**.

VISTAS: Las ofertas técnicas y económicas de las empresas **Bellón SAS, FL&M Comercial SRL, Vifa SRL y Metro tecnología (Metrotec) SRL**.

VISTAS: La evaluación definitiva de credenciales, evaluación preliminar de ofertas técnicas, evaluación definitiva de ofertas técnicas y evaluación económica.

POR CUANTO: Los órganos administrativos competentes, luego de verificar que se cumplió con el debido proceso para este tipo de procedimiento, mediante esta acta;

DECIDEN:

PRIMERO: ADJUDICAR el procedimiento de compra Menor Núm. **RI-CM-BS-2022-111**, llevado a cabo para la **adquisición de inversores y baterías para las diferentes localidades del Registro Inmobiliario**, de la siguiente manera:

Empresa	RNC	Ítem adjudicado	Total, adjudicado
Metro Tecnología (METROTEC), SRL	124026954	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	RD\$2,062,828.80

SEGUNDO: ORDENAR al Departamento de Compras y Contrataciones la notificación de los resultados de esta acta a los oferentes participantes, así también como su publicación en la sección de transparencia del portal web del Registro Inmobiliario.

Firmada por: Romy Chantal Desangles Henríquez, gerente administrativa y **Yohalma Mejía**, Encargada de Compras y Contrataciones.

-Fin del documento-