CIRCULAR DE RESPUESTAS NO.1

Proceso no. RI-LPN-BS-2022-019 para la adquisición e instalación de mobiliario de oficina para el Registro Inmobiliario.

1. ***Ítem no. 36* ¿Por qué contiene un panel central en vidrio esmeriliado con Frost?**

Respuesta: El requerimiento del panel es una solicitud interna con fines de privacidad y delimitación del espacio. Es un panel divisorio a ubicarse en este caso el en el borde del tope, separando un escritorio de otro. El mismo puede ser totalmente en vidrio esmerilado o vidrio con laminado Frost tipo escarcha color blanco mate. Serán igualmente válidos paneles divisorios que presenten una franja inferior sólida en material de pvc (incluyendo la melamina) o laminado y un panel superior en vidrio esmerilado o con laminado Frost.

2. ***Ítem no. 36* ¿Por qué contiene una estructura metálica con panel central en plexiglás, PVC o tela?**

Respuesta: El panel central o divisorio a requerir puede ser totalmente en vidrio esmerilado o vidrio con laminado Frost tipo escarcha color blanco mate. Serán igualmente válidos paneles divisorios que presenten una franja inferior sólida en material de pvc (incluyendo la melamina) o laminado y un panel superior en vidrio esmerilado o con laminado Frost.

3. ***Ítem no. 39* ¿Por qué contiene un pasacables vertical en espiral o tipo vertebra?**

Respuesta: Debe suministrarse un pasacables vertical tipo vértebra por estación para organizar dentro del mismo el cableado que pasara a través de los grommets del tope.

4. ***Ítem no. 45* ¿Qué quiere decir con dispositivo anti-huelco?**

Respuesta: Como dispositivo anti-vuelco referimos a archivos con una estructura resistente (en especial en guías metálicas que soporten suficiente peso) y estable, a fin que no permita el vuelco del mueble al extraer las gavetas.

5. ***Ítem no. 52* ¿Patas revestidas en piel color negro o madera?**

Respuesta: Serán válidas mesas de reuniones para salones ejecutivos cuyas patas sean en madera o estructura metálica de aluminio, siendo también aceptados estilos de diseño con revestimiento parcial o total de la pata con enchapado de madera o piel negra como ornamentación.

6. ***Ítem no. 52* ¿Bordes terminados en PVC o similar?**

Respuesta: El borde o tapacanto de los topes y paneles de melamina del escritorio debe ser en pvc. Serán validos materiales de calidad superior como el HPL (laminado de alta densidad) para proteger los cantos. El color o acabado debe ser tipo madera similar al del tablero de melamina.

7. ***Ítem no. 52* ¿Qué quiere decir con la configuración del mueble combinado más de 1 mesa, máximo 4?**

Respuesta: El tamaño de una mesa para 14 personas usualmente no se logra con 1 sola mesa por un tema de manejabilidad y movilización a través de puertas de tamaño tradicional. Por tanto, en caso de no contar con una mesa de reunión ejecutiva del tamaño requerido serán válidas propuestas combinando 2 mesas o máximo 4 para lograr la capacidad y dimensión máxima requerida. La dimensión de la propuesta no debe exceder las dimensiones requeridas, debe garantizar disponibilidad para 14 personas en sillas ejecutivas y ser funcional en el espacio en cuanto a circulación alrededor de esta. Debe presentarse plano de la propuesta en el área requerida para evaluar la forma de configuración planteada en caso de usarse más de 1 unidad y su incidencia en el espacio. Para configuraciones con más de 1 mesa, las mismas deben permitir de fabrica su configuración con más de 1 unidad de modo que no sea notorio las uniones entre una y otra, a la vez de que no deben quedar huecos en el centro de la configuración (no serán válidas disposición de mesas tipo U o tipo O). La configuración de la mesa debe ser similar a las imágenes referenciales.

8. ***Ítem no. 55* Favor indicar dimensiones del retorno.**

Respuesta: Ancho de 40 cm mínimo -60 cm máximo. Largo de 80 cm mínimo -100 cm máximo.

9. **Para el lote 1 los ítems del 1 al 5, lote 2 los ítems 6, 7, 8 y lote 3 los ítems 9, 10 tenemos las siguientes observaciones. El cromado es un proceso químico que da ese color, no existe material cromado en color negro, favor aclarar si la base es cromada (plateada) o en nylon color negro.**

Respuesta: El proceso de cromado con pigmentación en negro ya existe en el mercado. En el entendido de que este requerimiento es poco común, requiriendo solicitar su fabricación exclusiva al fabricante, si dicho proceso implica al proveedor incurrir en un tiempo de importación y entrega mayor a las 10-14 semanas solicitadas, será válida la presentación de ofertas de todas las sillas con el cromado tradicional (color plata con brillo) dado que no cambia el material de la estructura solo la apariencia, lo cual no afecta la calidad y durabilidad del producto. No serán válidas la presentación de ofertas en metal o hierro con lacado negro ni sustitución de bases metálicas por bases en plástico, pvc, polipropileno o nylon negro.

10. **Para el lote 2 los ítems 6, 7 y 8. lo solicitado es en material pielina y en la descripción dice NO VINYL. La pielina y el vinyl es el mismo material. La pielina es un nombre utilizado solo en Rep. Dom. favor aclarar.**

Respuesta: Serán válidas opciones de tapizados en polipiel o vinyl con texturizado similar a la piel genuina, de alta resistencia y durabilidad, no tapizados en vinyl liso.

11. **Para el lote 4 ítems 12 y 13. ¿La base central puede ser diferente a la foto de referencia?**

La mesa debe ser de 1 sola pata o soporte central siendo válidas bases en forma cuadrada, circular o hexagonal, en metal color negro o aluminio negro.

12. **Para el lote 4 ítems 14. Mesa de reunión para 6 personas. Lo solicitado es cromado color negro. ¿Favor aclarar porque cromado es cromado y no puede ser color negro o se refiere a metal con expósito negro?**

Respuesta:
Serán válidas patas metálicas con terminación en pintura en polvo color negro aplicada en horno o proceso electroestático, acabado mate o patas de aluminio color negro.

13. **Para el lote 4 el ítem 16 credenza con puerta color wengué. ¿La credenza puede ser de 4 puertas?**

Respuesta: Dada la dimensión de esta credenza, serán válidas opciones de máximo 4 puertas, de apertura ya sean batientes o corredizas.

14. **Para el lote 5 el ítem 19 mesa de reunión de 1.2mts. ¿La base central puede ser diferente a la foto de referencia?**

La mesa debe ser de 1 sola pata o soporte central siendo válidas bases en forma cuadrada, circular o hexagonal, en metal color blanco o aluminio blanco.

15. **Para el ítem 45 archivero de 3 gavetas puede ser en medidas:**
    - **17" ancho.**
    - **22" de profundidad.**
    - **26 "de altura.**

Respuesta: Si, esas son las medidas requeridas en el pliego. Son válidas propuestas con 5 cm de más o de menos como variación en las medidas.

16. Para el ítem 52 mesa de reunión para 14 personas. Favor confirmar dimensiones tanto de la mesa como del espacio donde será colocada.

Respuesta: Ancho total= 2.40-2.80 mts, - Profundidad total= 2.90- 3.20 mts, - Altura= 0.73 mts. El espacio útil mide 4.82m x 5.83m, favor ver planos anexos en pdf y dwg (área del salón de reuniones del 4to nivel, Administración General).

Dado el día 03 de febrero del 2023.

Departamento de Compras y Contrataciones

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Candy J. Garcia Matos
Rafaelina C. Duran Espino
Carlos V. Minyety Sanchez
Yerlin M. Santo Díaz
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/e9226973-5a4d-44fc-a50a-e46cff2da550