

CIRCULAR NO. 1

Respuestas a inquietudes del proceso de compra menor No. RI-CM-BS-2024-056, Adquisición de Transformador Tipo Padmounted para el Registro Inmobiliario Santiago.

- 1. Una foto del poste más cercano donde está la línea trifásica más cercana para saber qué tipo de estructuras tiene el poste y cuáles estructuras vamos a proponer.**

Respuesta 1: Es solamente reiterar el transformador tipo Padmounted, e instalar el nuevo.

- 2. La distancia del poste al sitio donde va el transformador.**

Respuesta 2: No requiere distancia, todas las alimentaciones eléctricas estaría disponibles es solamente desmontar los accesorios.

- 3. Hay que ver si ya hicieron o si tenemos que hacer la base de concreto para el transformador con las tuberías.**

Respuesta 3: La base está hecha, ya que tenemos instalados uno de igual capacidad, solo es reemplazar este que se encuentra averiado.

- 4. Qué tipo de cable URD se va a usar o se va a proponer en el plano.**

Respuesta 4: No será necesario se utilizará el mismo.

- 5. Si el alcance lleva alambrar la baja tensión. Que especifique si va soterrada o en exterior. Y la distancia estimada.**

Respuesta 5: No, requiere alambre de alimentación eléctrica de baja tensión.

Dado el día 03 de octubre del 2024.

Departamento de Compras y Contrataciones